



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	2-Jul-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,400	2,224	1,200	3.81	23.85
PSR Arequipa SUR	27,450	1,592	960	3.97	25.78
PSR Tacna	13,095	1,001	0	3.80	21.31
PSR Moquegua	177	25	0	3.59	36.09
PSR Ilo	214	33	0	3.81	21.50
PSR La Joya	8,820	958	67	4.00	28.67
Total Distribuido	91,156				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	91,156	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.