



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	4-Jul-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,225	1,944	716	3.78	25.81
PSR Arequipa SUR	13,050	1,616	264	3.91	27.86
PSR Tacna	13,275	780	0	3.90	21.74
PSR Moquegua	185	28	0	3.59	36.08
PSR Ilo	221	32	0	3.81	20.73
PSR La Joya	12,240	738	157	4.00	29.67
Total Distribuido	66,196				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	66,196	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.