



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	5-Jul-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,750	2,464	1,288	3.75	22.79
PSR Arequipa SUR	29,700	1,728	972	3.88	25.85
PSR Tacna	10,980	714	0	3.80	21.85
PSR Moquegua	177	26	0	3.59	35.34
PSR Ilo	214	33	0	3.81	18.01
PSR La Joya	20,280	1,460	118	4.00	26.60
Total Distribuido	104,101				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,101	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.