



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo	8-Jul-21
----------------------	----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,075	2,368	1,136	3.81	23.88
PSR Arequipa SUR	27,450	1,512	976	3.91	25.87
PSR Tacna	19,485	1,028	692	3.80	22.62
PSR Moquegua	177	27	0	3.59	25.29
PSR Ilo	214	32	0	3.81	24.51
PSR La Joya	26,700	1,509	124	3.90	27.24
Total Distribuido	116,100				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	116,100	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.