



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	10-Jul-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,256	1,056	3.84	23.18
PSR Arequipa SUR	26,178	1,712	366	4.00	26.17
PSR Tacna	19,325	1,218	678	3.90	22.29
PSR Moquegua	154	26	0	3.59	35.06
PSR Ilo	193	31	0	3.81	22.74
PSR La Joya	10,650	986	127.50	4.00	29.37
Total Distribuido	97,225				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	97,225	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.