



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

12-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,150	2,336	1,048	3.81	18.74
PSR Arequipa SUR	25,200	1,576	728	3.92	24.38
PSR Tacna	21,600	1,112	800	3.90	27.85
PSR Moquegua	177	27	0	3.59	32.61
PSR Ilo	214	29	0	3.81	24.00
PSR La Joya	19,944	1,412	265	4.00	27.00
Total Distribuido	106,284				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,284	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.