



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

14-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,900	2,368	952	3.77	22.84
PSR Arequipa SUR	29,250	1,608	1,064	3.97	25.68
PSR Tacna	19,710	1,062	0	3.90	18.36
PSR Moquegua	177	27	0	3.59	31.80
PSR Ilo	214	32	0	3.81	17.99
PSR La Joya	24,105	1,950	217	4.00	24.99
Total Distribuido	110,355				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,355	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.