

REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Petroperú				Día operativo	15-Jul-21
Condiciones Operativas en el Punto de Recepción					
Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,400	2,368	1,312	3.81	24.67
PSR Arequipa SUR	27,675	1,752	1,072	3.89	26.50
PSR Tacna	18,405	1,026	0	3.90	17.48
PSR Moquegua	172	25	0	3.59	30.34
PSR Ilo	223	30	0	3.81	17.75
PSR La Joya	17,040	1,637	138	4.00	26.03
Total Distribuido	104,915				

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

N/A

104,915

N/A

N/A

N/A

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.

Residencial, Comercial e Industrial