



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

18-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	22,163	1,648	572	3.81	27.27
PSR Arequipa SUR	11,025	1,680	272	3.89	30.13
PSR Tacna	16,335	947	516	3.90	21.36
PSR Moquegua	175	24	0	3.59	37.25
PSR Ilo	210	33	0	3.81	17.22
PSR La Joya	13,650	983	217	4.00	30.75
Total Distribuido	63,558				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	63,558	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.