



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

21-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,825	2,480	1,128	3.81	24.86
PSR Arequipa SUR	29,250	1,608	1,024	3.89	26.08
PSR Tacna	19,440	1,135	835	3.81	23.62
PSR Moquegua	174	24	0	3.59	36.32
PSR Ilo	215	35	0	3.81	22.87
PSR La Joya	22,980	1,598	261	3.90	28.12
Total Distribuido	111,884				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,884	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.