



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

23-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	37,125	2,320	1,064	3.80	24.84
PSR Arequipa SUR	30,487	1,616	1,032	3.89	26.93
PSR Tacna	22,432	1,589	713	3.90	20.83
PSR Moquegua	173	22	0	3.59	37.00
PSR Ilo	216	32	0	3.80	17.99
PSR La Joya	21,199	1,508	338	4.00	29.56
Total Distribuido	111,634				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,634	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.