



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 25-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,875	2,032	720	3.78	23.62
PSR Arequipa SUR	17,213	1,680	536	3.86	25.44
PSR Tacna	20,025	1,264	752	3.81	20.75
PSR Moquegua	176	26	0	3.59	34.03
PSR Ilo	220	33	0	3.80	21.60
PSR La Joya	15,390	1,004	121	4.00	26.59
Total Distribuido	78,898				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	78,898	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.