



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

28-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,363	1,784	620	3.75	25.72
PSR Arequipa SUR	2,250	312	0	4.00	29.02
PSR Tacna	22,680	1,165	176	3.80	21.73
PSR Moquegua	173	22	0	3.59	36.99
PSR Ilo	216	30	0	3.80	18.97
PSR La Joya	14,520	1,387	135	3.90	30.62
Total Distribuido	65,203				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	65,203	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.