



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

30-Jul-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,600	2,512	872	3.80	22.74
PSR Arequipa SUR	12,150	900	324	3.98	26.15
PSR Tacna	21,375	1,110	740	3.90	16.48
PSR Moquegua	173	26	0	3.59	35.73
PSR Ilo	216	30	0	3.80	18.37
PSR La Joya	20,006	1,667	139	4.00	27.14
Total Distribuido	93,520				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	93,520	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.