



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Jul/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,550	2,448	1,248	3.83	22.92
PSR Arequipa SUR	22,725	1,368	712	3.97	26.35
PSR Tacna	28,350	1,445	921	4.01	20.24
PSR Moquegua	178	26	0	3.69	30.48
PSR Ilo	203	29	0	3.81	19.33
PSR La Joya	19,674	1,936	0	3.89	27.46
Total Distribuido	115,680	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,680	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.