



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/Jul/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	50,796	2,704	1,360	3.81	20.39
<b>PSR Arequipa SUR</b>	26,663	1,480	692	3.95	27.08
<b>PSR Tacna</b>	27,180	1,439	807	4.01	21.12
<b>PSR Moquegua</b>	184	25	0	3.69	31.92
<b>PSR Ilo</b>	209	29	0	3.81	22.86
<b>PSR La Joya</b>	17,595	2,132	0	3.89	24.37
<b>Total Distribuido</b>	122,626	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	122,626	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.