



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Jul/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	48,204	2,464	1,168	3.84	22.18
PSR Arequipa SUR	26,213	1,464	760	3.94	25.60
PSR Tacna	22,387	1,383	556	4.01	17.72
PSR Moquegua	180	24	0	3.69	26.72
PSR Ilo	204	29	0	3.81	21.12
PSR La Joya	13,869	863	0	4.00	22.87
Total Distribuido	111,057	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,057	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.