



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 17/Jul/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,725	2,288	812	3.84	25.52
PSR Arequipa SUR	11,250	1,952	253	3.92	29.80
PSR Tacna	19,350	1,122	581	4.01	20.97
PSR Moquegua	187	24	0	3.69	34.50
PSR Ilo	212	27	0	3.81	18.28
PSR La Joya	17,805	1,324	0	3.89	27.61
Total Distribuido	80,529	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	80,529	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.