



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Jul/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 29,196                 | 2,080               | 804                 | 3.84                      | 24.40                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 27,450                 | 1,704               | 844                 | 3.94                      | 26.52                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 19,624                 | 1,350               | 735                 | 4.01                      | 20.86                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 171                    | 25                  | 0                   | 3.69                      | 36.00                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 207                    | 31                  | 0                   | 3.81                      | 18.09                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 23,130                 | 1,161               | 0                   | 4.03                      | 35.73                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 99,779                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 99,779 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.