



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 22/Jul/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	43,875	2,480	388	3.81	23.65
<b>PSR Arequipa SUR</b>	26,100	1,496	788	3.95	27.71
<b>PSR Tacna</b>	27,270	1,592	822	4.01	20.23
<b>PSR Moquegua</b>	151	24	0	3.69	36.45
<b>PSR Ilo</b>	209	31	0	3.81	19.55
<b>PSR La Joya</b>	19,620	2,645	0	4.03	28.59
<b>Total Distribuido</b>	117,225	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	117,225	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.