



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Jul/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,775	2,656	1,248	3.84	20.98
PSR Arequipa SUR	25,290	1,560	648	4.00	25.15
PSR Tacna	24,053	1,436	657	4.01	21.61
PSR Moquegua	157	20	0	3.69	34.02
PSR Ilo	190	27	0	3.81	20.97
PSR La Joya	13,800	1,026	0	4.03	26.69
Total Distribuido	108,265	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,265	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.