



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Jul/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,700	1,944	732	3.84	22.51
PSR Arequipa SUR	14,400	1,624	402	3.89	26.69
PSR Tacna	22,010	1,283	588	4.01	22.22
PSR Moquegua	191	24	0	3.69	32.30
PSR Ilo	212	31	0	3.81	23.35
PSR La Joya	13,500	1,269	0	4.03	26.87
Total Distribuido	80,012	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	80,012	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.