



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/Jul/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	45,045	2,560	1,288	3.80	21.26
<b>PSR Arequipa SUR</b>	21,130	1,336	228	4.06	26.26
<b>PSR Tacna</b>	22,320	1,418	577	4.01	19.67
<b>PSR Moquegua</b>	308	22	0	3.69	33.83
<b>PSR Ilo</b>	413	34	0	3.81	21.48
<b>PSR La Joya</b>	15,795	820	0	4.03	26.74
<b>Total Distribuido</b>	105,011	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	105,011	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.