



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/Jul/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,368	1,152	3.83	23.28
PSR Arequipa SUR	10,017	828	306	4.03	27.33
PSR Tacna	24,480	1,383	587	4.01	21.37
PSR Moquegua	155	18	0	3.69	35.00
PSR Ilo	179	26	0	3.81	20.16
PSR La Joya	20,745	2,749	0	3.90	27.62
Total Distribuido	96,301	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	96,301	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.