



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,000	2,544	1,344	3.94	24.68
PSR Arequipa SUR	14,850	1,224	216	4.00	27.51
PSR Tacna	17,055	1,189	0	4.00	23.85
PSR Moquegua	147	20	0	3.60	37.00
PSR Ilo	190	29	0	3.80	27.59
PSR La Joya	13,215	1,860	0	3.89	28.37
Total Distribuido	90,456	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	90,456	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.