



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	29,592	2,496	772	3.94	27.46
PSR Arequipa SUR	8,325	1,608	91	3.88	29.49
PSR Tacna	16,632	1,343	537	4.00	25.46
PSR Moquegua	176	23	0	3.60	37.24
PSR Ilo	204	30	0	3.80	24.11
PSR La Joya	13,620	2,252	0	3.80	30.49
Total Distribuido	68,550	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	68,550	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.