



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	46,350	2,576	1,408	3.91	21.77
PSR Arequipa SUR	25,875	1,616	856	3.91	26.24
PSR Tacna	20,340	1,526	0	4.00	24.35
PSR Moquegua	171	25	0	3.60	34.00
PSR Ilo	210	27	0	3.80	23.79
PSR La Joya	26,940	1,981	0	3.80	26.11
Total Distribuido	119,886	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,886	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.