



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 05/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,515	2,896	1,200	3.97	23.32
PSR Arequipa SUR	31,500	1,584	1,048	3.92	26.39
PSR Tacna	23,130	1,580	684	4.01	23.91
PSR Moquegua	163	24	0	3.60	35.75
PSR Ilo	202	26	0	3.80	23.87
PSR La Joya	15,828	2,919	0	3.89	28.54
Total Distribuido	114,338	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,338	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.