



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 06/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	49,743	2,800	1,216	3.92	21.79
PSR Arequipa SUR	30,825	1,616	1,004	3.91	26.18
PSR Tacna	19,530	1,535	504	4.01	23.11
PSR Moquegua	160	23	0	3.60	36.06
PSR Ilo	211	32	0	3.80	21.33
PSR La Joya	19,440	1,929	0	3.80	27.69
Total Distribuido	119,910	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	119,910	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.