



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,137	2,640	1,232	3.94	23.11
PSR Arequipa SUR	29,700	1,680	944	3.88	26.67
PSR Tacna	14,895	1,061	0	4.01	24.37
PSR Moquegua	175	28	0	3.60	37.24
PSR Ilo	203	27	0	3.80	21.73
PSR La Joya	15,252	2,314	0	3.80	29.11
Total Distribuido	107,362	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,362	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.