



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,200	2,608	956	3.91	24.90
PSR Arequipa SUR	25,983	1,560	944	3.91	27.90
PSR Tacna	22,905	1,526	692	4.01	22.20
PSR Moquegua	153	24	0	3.60	36.25
PSR Ilo	210	32	0	3.70	19.80
PSR La Joya	25,506	1,476	0	3.89	31.02
Total Distribuido	117,957	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,957	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.