



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,950	2,400	1,248	3.94	25.65
PSR Arequipa SUR	29,664	1,528	984	3.92	28.10
PSR Tacna	22,455	1,624	0	4.01	23.97
PSR Moquegua	156	26	0	3.60	36.75
PSR Ilo	201	38	0	3.70	24.98
PSR La Joya	25,260	1,612	0	3.80	30.36
Total Distribuido	118,686	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,686	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.