



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Jul/2023

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 47,196                 | 2,624               | 1,240               | 3.91                      | 24.32                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 28,800                 | 1,744               | 896                 | 3.92                      | 27.52                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 25,560                 | 1,631               | 815                 | 4.01                      | 23.37                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 149                    | 20                  | 0                   | 3.60                      | 33.50                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 199                    | 28                  | 0                   | 3.81                      | 20.74                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 19,140                 | 1,533               | 0                   | 3.90                      | 26.57                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 121,044                | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |         |     |     |     |     |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 121,044 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.