



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:	29/Jul/2023
----------------	-------------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	24,750	1,376	732	3.97	27.53
PSR Arequipa SUR	5,850	368	198	4.00	28.60
PSR Tacna	17,595	1,552	0	4.01	25.53
PSR Moquegua	143	21	0	3.60	36.25
PSR Ilo	175	25	0	3.81	24.37
PSR La Joya	3,960	1,047	0	3.90	29.49
Total Distribuido	52,473	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	52,473	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.