



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/Jul/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,200	2,256	804	3.94	26.25
PSR Arequipa SUR	7,200	1,192	202	3.92	29.63
PSR Tacna	19,584	1,431	0	4.01	25.98
PSR Moquegua	152	21	0	3.60	37.99
PSR Ilo	193	27	0	3.81	23.81
PSR La Joya	3,540	1,831	0	3.90	30.63
Total Distribuido	55,869	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	55,869	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.