



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,339	2,496	1,168	3.92	24.92
PSR Arequipa SUR	19,350	1,232	672	4.00	28.81
PSR Tacna	20,070	1,145	583	4.00	22.23
PSR Moquegua	158	23	0	3.69	36.25
PSR Ilo	190	28	0	3.81	23.18
PSR La Joya	20,823	1,548	246	3.80	30.18
Total Distribuido	101,930	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	101,930	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.