



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

05/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,100	2,624	1,256	3.92	22.05
PSR Arequipa SUR	19,575	1,864	142	3.98	26.57
PSR Tacna	14,832	942	228	4.00	21.97
PSR Moquegua	139	21	0	3.69	32.50
PSR Ilo	177	24	0	3.81	19.46
PSR La Joya	9,840	1,415	0	4.01	27.70
Total Distribuido	88,663	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	88,663	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.