



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 07/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	26,550	2,272	676	3.92	25.32
PSR Arequipa SUR	11,245	1,368	284	4.03	26.99
PSR Tacna	18,270	1,207	322	4.00	22.72
PSR Moquegua	156	19	0	3.69	32.12
PSR Ilo	179	30	0	3.81	20.68
PSR La Joya	9,720	663	0	4.01	27.23
Total Distribuido	66,119	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	66,119	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.