



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 10/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,388	2,624	1,160	3.92	22.40
PSR Arequipa SUR	25,056	1,632	788	3.94	25.71
PSR Tacna	17,019	975	395	4.00	17.12
PSR Moquegua	163	24	0	3.69	27.85
PSR Ilo	194	25	0	3.81	18.83
PSR La Joya	23,331	1,510	450	3.89	25.32
Total Distribuido	110,152	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,152	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.