



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,737	2,656	1,192	3.92	25.28
PSR Arequipa SUR	24,075	1,504	764	3.95	28.95
PSR Tacna	18,855	956	543	4.00	20.33
PSR Moquegua	158	23	0	3.69	35.74
PSR Ilo	184	25	0	3.81	21.83
PSR La Joya	24,255	1,468	314	3.80	28.24
Total Distribuido	110,264	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,264	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.