



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,584	2,656	1,160	3.92	26.15
PSR Arequipa SUR	25,650	1,408	800	3.98	29.08
PSR Tacna	17,551	1,014	543	4.00	21.79
PSR Moquegua	157	22	0	3.69	34.75
PSR Ilo	186	28	0	3.81	22.59
PSR La Joya	20,025	1,368	227	4.01	28.59
Total Distribuido	108,153	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,153	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.