



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,517	2,432	828	3.92	21.46
PSR Arequipa SUR	28,260	1,440	860	3.98	26.35
PSR Tacna	20,700	1,283	583	4.00	22.69
PSR Moquegua	154	23	0	3.69	35.25
PSR Ilo	194	26	0	3.80	24.46
PSR La Joya	20,280	1,298	221	3.80	26.47
Total Distribuido	111,105	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	111,105	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.