



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 42,525 | 2,608 | 1,016 | 3.92 | 22.54 |
| PSR Arequipa SUR | 23,400 | 1,448 | 524 | 4.06 | 24.88 |
| PSR Tacna | 20,655 | 1,231 | 647 | 4.00 | 21.05 |
| PSR Moquegua | 127 | 18 | 0 | 3.70 | 32.99 |
| PSR Ilo | 173 | 24 | 0 | 3.80 | 19.09 |
| PSR La Joya | 13,470 | 611 | 257 | 4.01 | 24.47 |
| Total Distribuido | 100,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 100,351 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.