



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,672	2,368	1,056	3.92	23.89
PSR Arequipa SUR	17,100	1,360	450	3.94	27.85
PSR Tacna	18,765	1,289	427	4.00	22.62
PSR Moquegua	164	24	0	3.69	38.12
PSR Ilo	196	28	0	3.80	21.96
PSR La Joya	21,861	1,438	206	3.80	29.10
Total Distribuido	97,757	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	97,757	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.