



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

25/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,560	828	3.92	24.07
PSR Arequipa SUR	25,425	1,520	792	3.97	26.24
PSR Tacna	20,802	1,295	538	4.03	22.19
PSR Moquegua	136	17	0	3.69	35.25
PSR Ilo	183	26	0	3.80	23.71
PSR La Joya	27,864	1,598	247	3.80	28.23
Total Distribuido	115,135	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	115,135	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.