



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 28/Jul/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| PSR Arequipa NORTE | 24,202 | 1,824 | 160 | 3.92 | 27.73 |
| PSR Arequipa SUR | 2,250 | 266 | 0 | 4.09 | 28.59 |
| PSR Tacna | 11,709 | 762 | 350 | 4.01 | 23.17 |
| PSR Moquegua | 132 | 17 | 0 | 3.69 | 36.20 |
| PSR Ilo | 182 | 25 | 0 | 3.80 | 19.93 |
| PSR La Joya | 4,140 | 864 | 116 | 4.01 | 30.23 |
| Total Distribuido | 42,615 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

| | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| Residencial, Comercial e Industrial | 42,615 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.