



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02/Jul/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	52,650	2,800	864	3.95	24.89
<b>PSR Arequipa SUR</b>	22,275	1,462	570	3.98	27.96
<b>PSR Tacna</b>	16,515	1,144	0	4.02	20.74
<b>PSR Moquegua</b>	167	27	0	3.59	36.24
<b>PSR Ilo</b>	182	24	0	3.80	19.37
<b>PSR La Joya</b>	17,124	1,365	232	3.95	29.20
<b>Total Distribuido</b>	108,913	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	108,913	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.