



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

03/Jul/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,541	2,912	848	3.95	24.99
PSR Arequipa SUR	24,975	1,632	708	3.97	27.94
PSR Tacna	12,906	827	0	4.02	25.12
PSR Moquegua	153	23	0	3.59	36.50
PSR Ilo	176	25	0	3.80	26.23
PSR La Joya	20,580	1,558	301	3.95	29.62
Total Distribuido	112,332	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	112,332	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.