



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 04/Jul/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,100	2,960	1,512	3.95	21.51
PSR Arequipa SUR	29,385	1,640	728	3.97	24.92
PSR Tacna	14,940	912	0	4.02	25.41
PSR Moquegua	136	19	0	3.59	35.24
PSR Ilo	163	21	0	3.80	27.24
PSR La Joya	24,720	1,470	442	3.95	27.11
Total Distribuido	122,443				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,443	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.