REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Dia Operativo:	7-Jul-2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Màxima (ºC)
PSR Arequipa NORTE	28,350	2,288	576	3.95	26.44
PSR Arequipa SUR	26,775	1,680	580	3.97	26.41
PSR Tacna	10,233	739	305	4.01	22.02
PSR Moquegua	170	19	0	3.59	33.74
PSR Ilo	173	19	0	3.81	21.00
PSR La Joya	18,126	1,521	90	3.95	27.00
Total Distribuido	83,827	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	83,827	N/A	N/A	N/A	N/A

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.

- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)

- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.